

令和6年度 ニセコ町水質検査日程表

	名	称	種別	4月11日(木)	5月16日(木)	6月13日(木)	7月11日(木)	8月15日(木)	9月11日(水)	10月10日(木)	11月14日(木)	12月12日(木)	1月16日(木)	2月13日(木)	3月13日(木)
簡 易 水 道 等	市街地区	浄水		○※	○※	○◇	○※	○※	◎	○※	○※	○◇	○※	○※	○◇
		原水		▲	▲	▲●	▲	▲	◆●	▲	▲	▲●	▲	▲	▲●
	近藤地区	浄水		○	○	○◇	○	○	◎	○	○	○◇	○	○	○◇
		原(新)		▲※	▲※	▲●	▲※	▲※	◆●	▲※	▲※	▲●	▲※	▲※	▲●
		原(既)		▲※	▲※	▲●	▲※	▲※	◆●	▲※	▲※	▲●	▲※	▲※	▲●
	ニセコ地区(湧水)	浄水		○	○	○◇	○	○	◎	○	○	○◇	○	○	○◇
		原水				▲			◆			▲			▲
	ニセコ地区(地下水)	原水			○■	○■	○■	○■	◆	○■	○■				
	曽我第一	浄水		○	○	○◇	○	○	◎	○	○	○◇	○	○	○◇
		原水				▲			◆			▲			▲
	曽我第二	浄水		○	○	○◇	○	○	◎	○	○	○◇	○	○	○◇
		原水				▲			◆			▲			▲
	宮田地区(里見)	浄水		○※	○	○◇※	○	○※	◎	○※	○	○◇	○	○	○◇
		原水		▲	▲●	▲	▲●	▲	◆●	▲	▲●				
	宮田地区(小花井)	浄水		○※	○	○◇※	○	○※	◎	○※	○	○◇	○	○	○◇
		原水		▲	▲●	▲	▲●	▲	◆●	▲	▲●				
	福井地区	浄水		○	○	○◇	○	○	◎	○	○	○◇	○	○	○◇
		原水							◆						
	憩いの村専用水道	浄水		○	○	○◇	○	○	◎	○	○	○◇	○	○	○◇
		原水			▲		▲		◆		▲				
供 給 施 設	ニセコ温泉郷地区	浄水				○			◎			○			○
		原水			▲		▲		◆		▲				
	桂地区	浄水													

◎浄水51項目検査 ○毎月9項目検査 ◇消毒副生成物12項目等 ※クリプトスポリジウム対策として浄水を保管する。指標菌検出の場合は直ちに原虫検査を実施(20L)但し近藤地区混合のため原水で行
◆基準39項目検査及び嫌気性芽胞菌 ▲大腸菌及び嫌気性芽胞菌検査 ●クリプトスポリジウム及びジアルジア検査 ■嫌気性芽胞菌

(検査月)

1 0 % 及 び 2 0 % 超 過 項 目 等	消毒副生成物12項目		ナトリウム	鉄	かび臭物質	蒸発残留物	硬度	杓素	フッ素	鉛	ヒ素	六価クロム	アルミニウム
		市街地区				6・12・3			6・12・3		6・12・3		
		近藤地区				6・12・3		6・12・3	6・12・3		6・12・3		
		ニセコ地区								6・12・3			
		曽我第一											
		曽我第二											
		宮田地区(里見)											
		宮田地区(小花井)											
		福井地区											
		憩いの村専用水道											
		ニセコ温泉郷地区											
		桂地区											

※その他検査 健康診断(検便検査) 4月・10月 ニセコ甘露水、近藤の羊蹄水湧水 7月