

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成15年度)

	放流水水質結果						処理水量(m ³)	
	PH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	散水量	放流量
4月	7.7	2.0	1.4	0.1	0		0.2	0.0
5月	7.5	3.0	0.8	0.3	0		0.0	0.0
6月	7.1	3.0	0.7	0.3	0		0.1	4.6
7月	7.3	2.0	1.1	0.9	0		8.5	5.5
8月	7.1	1.0以下	1.8	0.9	0		12.8	9.3
9月	7.3	1.0以下	3.9	1.5	0		17.6	22.9
10月	6.7	1.0以下	9.2	0.9	0	0.021	27.3	28.6
11月	6.9	1.0	8.9	1.9	0		39.5	35.6
12月	7.2	0.0	9.2	1.2	0		13.5	21.4
1月	7.0	1.0	0.7	0.2	0		27.8	30.7
2月	7.1	1.0以下	3.2	0.6	0		2.0	16.7
3月	7.4	1.0	3.3	1.1	0		0.0	20.9
合計	-	-	-	-	-	-	149.3	196.2
安全 基準値	6.5~8.5	10mg/L 以下	10mg/L 以下	10mg/L 以下	3,000個 以下	10pg-TEQ/L 以下		

※ダイオキシン類は年1回の検査

※散水量は埋立棟で散水した量

※放流量は水処理棟で処理され放流される水の量

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成16年度)

	放流水水質結果						処理水量(m ³)	
	PH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	散水量	放流量
4月	7	1	2	1.1	0		1.0	20.0
5月	7.2	1.0以下	2.9	1.2	0		40.6	24.6
6月	6.9	1.0以下	1.2	0.9	0		65.7	48.0
7月	6.8	2	2.8	0.3	0		83.9	61.9
8月	6.9	1	4.2	0.6	0		138.0	126.6
9月	6.8	1.0以下	3.6	0.4	0		125.0	112.0
10月	6.7	1.0以下	3.6	1.5	0	0.0025	115.6	88.6
11月	6.7	2	4.2	0.9	0		81.7	118.5
12月	6.9	1	3.3	1.4	0		0.2	13.7
1月	7.8	3	3.4	1.1	0		0.0	3.6
2月	6.7	3	4.2	2.3	0		0.0	3.7
3月	7.3	1	3.9	1.1	0		0.0	1.4
合計	-	-	-	-	-	-	651.7	622.6
安全 基準値	6.5~8.5	10mg/L 以下	10mg/L 以下	10mg/L 以下	3,000個 以下	10pg-TEQ/L 以下		

※ダイオキシン類は年1回の検査

※散水量は埋立棟で散水した量

※放流量は水処理棟で処理され放流される水の量

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成17年度)

	放流水水質結果						処理水量(m ³)	
	PH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	散水量	放流量
4月	7.4	1.0以下	3.5	1.7	0		0.0	13.7
5月	7.6	2.0	3.2	0.8	0		14.3	3.2
6月	7.6	1.0以下	4.6	1.8	0		58.1	41.0
7月	7.1	1.0	7.2	1.0	0		55.9	35.8
8月	7.0	1.0	8.0	6.0	0		55.8	33.6
9月	7.1	2.0	4.4	0.6	0		54.0	41.0
10月	7.2	1.1	5.1	0.1	0	0.0046	26.4	35.7
11月	7.1	1.0以下	4.2	1.4	0		28.3	22.9
12月	7.0	1.0以下	4.7	1.1	0		0.1	8.1
1月	7.8	1.0	3.6	1.4	0		1.8	7.5
2月	7.3	1.0以下	3.6	0.8	0		4.4	2.0
3月	7.3	1.0以下	2.6	0.1以下	0		5.3	2.1
合計	-	-	-	-	-	-	304.4	246.6
安全 基準値	6.5~8.5	10mg/L 以下	10mg/L 以下	10mg/L 以下	3,000個 以下	10pg-TEQ/L 以下		

※ダイオキシン類は年1回の検査

※散水量は埋立棟で散水した量

※放流量は水処理棟で処理され放流される水の量

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成18年度)

	放流水水質結果						処理水量(m ³)	
	PH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	散水量	放流量
4月	7.8	1.0以下	2.9	1.2	0		4.6	25.3
5月	7.3	2.0	2.1	1.5	0		22.3	4.8
6月	7.0	1.0	1.2	0.9	0		23.9	13.9
7月	7.2	1.0	2.8	0.1以下	0		48.6	24.5
8月	6.9	2.0	3.8	0.4	0		47.3	22.8
9月	7.1	1.0以下	4.8	0.5	0		48.0	39.9
10月	7.0	1.0以下	5.4	0.5	0	0.00019	49.8	41.7
11月	7.1	1.0以下	4.8	1.2	0		41.5	52.2
12月	7.0	1.0	0.1	0.3	0		0.5	6.6
1月	7.4	1.0以下	1.1	0.2	0		1.6	5.9
2月	7.1	1.0以下	0.5	0.4	0		3.1	12.1
3月	7.2	1.0以下	0.9	0.4	0		3.2	12.2
合計	-	-	-	-	-	-	294.4	261.9
安全 基準値	6.5~8.5	10mg/L 以下	10mg/L 以下	10mg/L 以下	3,000個 以下	10pg-TEQ/L 以下		

※ダイオキシン類は年1回の検査

※散水量は埋立棟で散水した量

※放流量は水処理棟で処理され放流される水の量

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成19年度)

	放流水水質結果						処理水量(m ³)	
	PH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	散水量	放流量
4月	7.2	1.0以下	0.7	0.2	0		2.3	13.1
5月	7.1	1.0以下	0.1	0.2	0		18.9	8.6
6月	6.8	1.0以下	0.7	0.2	0		60.1	20.0
7月	7.0	1.0以下	1.0	0.2	0		62.0	41.1
8月	7.2	1.0以下	1.2	0.1以下	0		62.0	44.3
9月	7.0	1.0以下	1.6	0.3	0		48.4	44.5
10月	7.2	1.0以下	1.7	0.2	0	0.00036	62.5	49.4
11月	7.4	1.0以下	1.7	0.2	0		28.5	44.0
12月	7.3	1.0以下	2.3	0.3	0		1.3	37.5
1月	7.2	1.0以下	1.2	0.3	0		3.6	36.8
2月	6.8	1.0以下	1.9	0.2	0		2.3	16.4
3月	7.1	1.0以下	1.4	0.2	0		4.2	5.1
合計	-	-	-	-	-	-	356.1	360.8
安全 基準値	6.5~8.5	10mg/L 以下	10mg/L 以下	10mg/L 以下	3,000個 以下	10pg-TEQ/L 以下		

※ダイオキシン類は年1回の検査

※散水量は埋立棟で散水した量

※放流量は水処理棟で処理され放流される水の量

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成20年度)

	放流水水質結果						処理水量(m ³)	
	PH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	散水量	放流量
4月	7.3	1.0以下	1.6	0.5	0		2.3	7.0
5月	7.1	1.0以下	1.8	0.2	0		18.9	14.8
6月	6.9	1.0以下	3.0	0.1以下	0		62.0	26.5
7月	7.1	1.0以下	2.9	0.1以下	0		62.3	29.2
8月	7.0	1.0以下	2.9	0.1	0		65.4	22.2
9月	7.0	1.0以下	2.9	0.2	0		60.0	28.6
10月	7.3	1.0以下	3.8	0.2	0	0.00017	59.4	27.7
11月	7.2	1.0以下	3.0	0.1以下	0		1.7	15.2
12月	7.2	1.0以下	3.4	0.3	0		2.2	4.3
1月	7.0	1.0以下	3.0	0.2	0		3.7	3.5
2月	7.1	1.0以下	5.2	0.1	0		2.9	4.6
3月	6.9	1.0以下	2.5	0.5	0		1.9	4.6
合計	-	-	-	-	-	-	342.7	188.2
安全 基準値	6.5~8.5	10mg/L 以下	10mg/L 以下	10mg/L 以下	3,000個 以下	10pg-TEQ/L 以下		

※ダイオキシン類は年1回の検査

※散水量は埋立棟で散水した量

※放流量は水処理棟で処理され放流される水の量

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成21年度)

	放流水水質結果						処理水量(m ³)	
	PH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	散水量	放流量
4月	6.9	1.0以下	2.7	0.3	0		3.0	4.4
5月	7.3	1.0以下	2.8	0.4	0		24.4	5.1
6月	7.4	1.0以下	2.6	0.3	0		50.2	10.5
7月	7.0	1.0以下	2.3	0.1以下	0		63.6	41.6
8月	7.4	1.0以下	3.0	0.4	0		62.9	31.2
9月	7.0	1.0	3.1	0.4	0		60.0	46.7
10月	7.2	1.0	3.7	0.3	0	0.00034	55.9	28.8
11月	7.4	1.0以下	4.9	0.3	0		35.7	25.7
12月	7.3	2.0	5.9	0.6	0		0.8	8.5
1月	7.2	1.0	4.7	0.4	0		1.5	6.9
2月	7.2	1.0以下	6.0	0.2	0		3.3	22.5
3月	6.8	1.0以下	4.3	0.6	0		3.6	4.0
合計	-	-	-	-	-	-	364.9	235.9
安全 基準値	6.5~8.5	10mg/L 以下	10mg/L 以下	10mg/L 以下	3,000個 以下	10pg-TEQ/L 以下		

※ダイオキシン類は年1回の検査

※散水量は埋立棟で散水した量

※放流量は水処理棟で処理され放流される水の量

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成22年度)

	放流水水質結果						処理水量(m ³)	
	PH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	散水量	放流量
4月	7.2	1.0以下	3.8	0.4	0		3.5	4.9
5月	6.9	1.0以下	3.3	0.2	0		28.6	5.1
6月	7.4	1.0以下	4.0	0.3	0		60.4	19.6
7月	6.9	1.0	3.5	0.3	0		61.8	30.5
8月	7.0	1.0以下	6.5	0.4	0		62.7	51.6
9月	7.0	1.0以下	7.0	0.2	0		60.3	24.3
10月	7.0	5.0	7.7	0.2	0	0	62.2	41.0
11月	7.3	4.0	2.2	0.5	0		17.6	33.4
12月	7.6	6.0	2.1	0.4	0		2.4	5.9
1月	7.6	1.0以下	2.1	0.2	0		3.0	9.7
2月	7.6	1.0以下	2.8	0.4	0		3.3	4.4
3月	7.5	1.0以下	2.1	0.4	0		4.3	6.0
合計	-	-	-	-	-	-	370.1	236.4
安全 基準値	6.5~8.5	10mg/L 以下	10mg/L 以下	10mg/L 以下	3,000個 以下	10pg-TEQ/L 以下		

※ダイオキシン類は年1回の検査

※散水量は埋立棟で散水した量

※放流量は水処理棟で処理され放流される水の量