

令和7年度(2025年度)ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況

【施設の点検】

施設の種類	異常の有無・結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	異常の有無	無	無	無	無	無							
	措置内容	—	—	—	—	—							
遮水工	異常の有無	無	無	無	無	無							
	措置内容	—	—	—	—	—							
調整槽	異常の有無	無	無	無	無	無							
	措置内容	—	—	—	—	—							
浸出液処理設備	異常の有無	無	無	無	無	無							
	措置内容	—	—	—	—	—							
導水管	異常の有無	無	無	無	無	無							
	措置内容	—	—	—	—	—							

【散水量・浸出水量・放流量】

単位: m³

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
散水量	0.0	0.4	9.6	1.2	2.9							
浸出水量	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0							
放流量	14.5	5.3	0.0	0.0	0.0							

【水質検査】

○ 放流水(水処理施設放流口)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
毎月検査項目	採取年月日		4月8日	5月20日	6月11日	7月22日	8月19日							
	結果の得られた月日		4月11日	5月23日	6月15日	7月26日	8月23日							
	異常の有無		無	無	無	無	無							
	項目	単位	基準値											
	pH	—	6.5~8.5		7.7	8.0	8.0	7.9	7.9					
年1回検査項目	SS	mg/L	10以下		2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0					
	COD	mg/L	10以下		3.3	2.3	2.2	2.2	2.4					
	BOD	mg/L	10以下		0.5	0.8	0.8	0.5	0.8					
	大腸菌群数	個/ml	3,000以下		0	0	0	0	0					
	採取年月日		—	—	—	—	—							
	結果の得られた月日		—	—	—	—	—							
	異常の有無		—	—	—	—	—							
	項目	単位	基準値											
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと 0.0005未満		—	—	—	—	—					
	総水銀化合物	mg/L	0.005以下		—	—	—	—	—					
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下		—	—	—	—	—					
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—					
	有機リン化合物	mg/L	1以下		—	—	—	—	—					
	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下		—	—	—	—	—					
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—					
	シアン及びその化合物	mg/L	1以下		—	—	—	—	—					
	PCB	mg/L	0.003以下		—	—	—	—	—					
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—					
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—					
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下		—	—	—	—	—					
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下		—	—	—	—	—					
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下		—	—	—	—	—					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下		—	—	—	—	—					
	ス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下		—	—	—	—	—					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下		—	—	—	—	—					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下		—	—	—	—	—					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下		—	—	—	—	—					
	チウラム	mg/L	0.06以下		—	—	—	—	—					
	シマジン	mg/L	0.03以下		—	—	—	—	—					
	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下		—	—	—	—	—					
	ベンゼン	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—					
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—	—	—	—					
	1,4ジオキサン	mg/L	10以下		—	—	—	—	—					
	ホウ素及びその化合物	mg/L	50以下		—	—	—	—	—					
	フッ素及びその化合物	mg/L	15以下		—	—	—	—	—					
	アンモニア性窒素	mg/L	アンモニア×0.4+亜硝酸+硝酸が ⁴ 200以下		—	—	—	—	—					
	亜硝酸性窒素	mg/L			—	—	—	—	—					
	硝酸性窒素	mg/L			—	—	—	—	—					
	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物油)	mg/L	5以下		—	—	—	—	—					
	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30以下		—	—	—	—	—					
	フェノール含有量	mg/L	5以下		—	—	—	—	—					
	銅含有量	mg/L	3以下		—	—	—	—	—					
	亜鉛含有量	mg/L	2以下		—	—	—	—	—					
	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下		—	—	—	—	—					
	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下		—	—	—	—	—					
	クロム含有量	mg/L	2以下		—	—	—	—	—					
	窒素含有量	mg/L	120以下		—	—	—	—	—					
	リン含有量	mg/L	16以下		—	—	—	—	—					
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		—	—	—	—	—					

○ 地下水(モニタリング井戸:上流)

年 1 回 検 査 項 目				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採取年月日			—	—	—	—	—							
	結果の得られた月日			—	—	—	—	—							
	異常の有無			—	—	—	—	—							
	項目	単位	基準値												
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されな いこと 0.0005未満	—	—	—	—	—							
年 1 回 検 査 項 目	総水銀化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—							
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—							
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—							
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	シアン及びその化合物	mg/L	検出されな いこと	—	—	—	—	—							
	PCB	mg/L	検出されな いこと	—	—	—	—	—							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—							
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	—	—							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—							
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	—	—							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	—							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—							
	チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	—							
	シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—							
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—							
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	1,4ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—							
	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—							
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—							
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	—							
	硝酸性窒素	mg/L	硝酸+亜硝酸 が10以下	—	—	—	—	—							
	亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—							
	アンモニウム性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—							
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—							

○ 地下水(モニタリング井戸:下流)

毎 月 検 査 項 目				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	異常の有無			無	無	無	無	無							
	項目	単位	基準値												
	電気伝導率 (月平均値)	ms/m	—	16	22	24	18	2							
年 1 回 検 査 項 目	採取年月日			—	—	—	—	—							
	結果の得られた月日			—	—	—	—	—							
	異常の有無			—	—	—	—	—							
	項目	単位	基準値												
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されな いこと 0.0005未満	—	—	—	—	—							
	総水銀化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—							
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—							
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—							
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	シアン及びその化合物	mg/L	検出されな いこと	—	—	—	—	—							
	PCB	mg/L	検出されな いこと	—	—	—	—	—							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—							
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	—	—							
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—							
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	—	—							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	—							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—							
	チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	—							
	シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—							
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—							
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—							
	1,4ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—							
	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—							
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—							
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—	—							
	硝酸性窒素	mg/L	硝酸+亜硝酸 が10以下	—	—	—	—	—							
	亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—							
	アンモニウム性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—							
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—							