

令和8年度(2026年度)ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況

【施設の点検】

施設の種類	異常の有無・結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	異常の有無	無	無										
	措置内容	—	—										
遮水工	異常の有無	無	無										
	措置内容	—	—										
調整槽	異常の有無	無	無										
	措置内容	—	—										
浸出液処理設備	異常の有無	無	無										
	措置内容	—	—										
導水管	異常の有無	無	無										
	措置内容	—	—										

【散水量・浸出水量・放流量】

単位: m³

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
散水量	0.0	7.5										
浸出水量	2.0	3.3										
放流量	8.2	8.5										

【水質検査】

○ 放流水(水処理施設放流口)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
毎月検査項目	採取年月日		4月14日	5月12日										
	結果の得られた月日		4月18日	5月13日										
	異常の有無		無	無										
	項目	単位	基準値											
	pH	—	6.5~8.5		7.7	7.2								
	SS	mg/L	10以下		1.0未満	1.0未満								
	COD	mg/L	10以下		5.8	6.3								
年1回検査項目	BOD	mg/L	10以下		0.5未満	0.5未満								
	大腸菌群数	個/ml	3,000以下		1.0未満	1.0未満								
	採取年月日		—	—										
	結果の得られた月日		—	—										
	異常の有無		—	—										
	項目	単位	基準値											
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと 0.0005未満		—	—								
	総水銀化合物	mg/L	0.005以下		—	—								
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下		—	—								
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—								
	有機リン化合物	mg/L	1以下		—	—								
	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下		—	—								
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—								
	シアン及びその化合物	mg/L	1以下		—	—								
	PCB	mg/L	0.003以下		—	—								
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—								
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下		—	—								
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下		—	—								
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下		—	—								
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下		—	—								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下		—	—								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下		—	—								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下		—	—								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下		—	—								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下		—	—								
	チウラム	mg/L	0.06以下		—	—								
	シマジン	mg/L	0.03以下		—	—								
	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下		—	—								
	ベンゼン	mg/L	0.1以下		—	—								
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下		—	—								
	1,4ジオキサン	mg/L	10以下		—	—								
	ホウ素及びその化合物	mg/L	50以下		—	—								
	フッ素及びその化合物	mg/L	15以下		—	—								
	アンモニア性窒素	mg/L	アンモニア×0.4+亜硝酸+硝酸が ⁴ 200以下		—	—								
	亜硝酸性窒素	mg/L			—	—								
	硝酸性窒素	mg/L			—	—								
	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物油)	mg/L	5以下		—	—								
	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30以下		—	—								
	フェノール含有量	mg/L	5以下		—	—								
	銅含有量	mg/L	3以下		—	—								
	亜鉛含有量	mg/L	2以下		—	—								
	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下		—	—								
	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下		—	—								
	クロム含有量	mg/L	2以下		—	—								
	窒素含有量	mg/L	120以下		—	—								
	リン含有量	mg/L	16以下		—	—								
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下		—	—								

[illegible][illegible]