

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成24年度)

	放流水水質結果						処理水量	
	PH	SS (mg/ℓ)	COD (mg/ℓ)	BOD (mg/ℓ)	大腸菌群数 (個/ml)	ダイオキシン類	散水量 (m ³)	放流水量 (m ³)
4月	6.8	1	7.4	0.4	0		4.9	5.9
5月	6.7	1以下	7.0	0.4	0		6.3	11.2
6月	6.9	1	6.0	0.2	0		37.9	10.6
7月	6.8	2	9.7	0.2	0		78.8	38.8
8月	7.2	1以下	11	0.1以下	0		77.7	60.2
9月	6.8	2	13	0.2	0		75.1	42.8
10月	6.9	1	12	0.3	0	0.00053	78.5	62.6
11月	6.6	1	11	0.1	0		57.2	47.9
12月	7.3	1	10	0.3	0		1.5	19.0
1月	6.9	1以下	11	0.3	0		3.4	7.1
2月	6.7	1以下	9.4	0.4	0		3.1	4.9
3月	6.6	1以下	9.9	0.7	0		5.5	6.0
安全基準 値	6.5~8.5	10mg/ℓ以下	10mg/ℓ以下	10mg/ℓ以下	3,000個以下	10pg-TEQ/ℓ 以下	合計 429.9	合計 317.0

※ダイオキシン類は年1回の検査

※散水量は埋立棟で散水した量

※放流水量は水処理棟で処理される水の量