

ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況(平成23年度)

	放流水水質結果						処理水量(m <sup>3</sup> )	
	PH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD (mg/L)	大腸菌群数 (個/mL)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	散水量	放流量
4月	7.2	1.0以下	2.1	0.1以下	0		3.6	10.7
5月	7.3	1.0以下	2.0	0.1以下	0		12.5	4.4
6月	7.4	1.0以下	1.1	0.1以下	0		27.6	10.2
7月	7.4	1.0	0.8	0.1以下	0		24.6	8.2
8月	6.8	1.0以下	1.0	0.3	0		26.7	12.6
9月	7.1	1.0以下	1.5	0.3	0		27.3	11.5
10月	7.2	1.0以下	1.5	0.3	0	0	33.1	18.4
11月	7.4	1.0以下	6.1	0.5	0		132.9	90.6
12月	6.8	1.0以下	8.7	0.6	0		27.4	41.6
1月	6.9	1.0以下	8.2	0.8	0		2.6	4.4
2月	7.1	1.0以下	9.0	0.2	0		2.4	4.6
3月	6.8	1.0以下	8.1	0.3	0		5.5	8.6
合計	-	-	-	-	-	-	326.2	225.8
安全 基準値	6.5~8.5	10mg/L 以下	10mg/L 以下	10mg/L 以下	3,000個 以下	10pg-TEQ/L 以下		

※ダイオキシン類は年1回の検査

※散水量は埋立棟で散水した量

※放流量は水処理棟で処理され放流される水の量