令和8年度（2026年度）ニセコ町一般廃棄物最終処分場の水処理状況

【施設の点検】

施設の種類	異常の有無・結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	異常の有無	無											
	措置内容	ー											
遮水工	異常の有無	無											
	措置内容	ー											
調整槽	異常の有無	無											
	措置内容	ー											
浸出液処理設備	異常の有無	無											
	措置内容	ー											
導水管	異常の有無	無											
	措置内容	ー											

【散水量・浸出水量・放流水量】

単位：㎥

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
散水量	0.0											
浸出水量	2.0											
放流水量	8.2											

【水質検査】

○ 放流水（水処理施設放流口）

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
毎月検査項目	採取年月日			4月14日											
	結果の得られた月日			4月18日											
	異常の有無			無											
	項目	単位	基準値												
	pH	ー	6.5～8.5	7.7											
	SS	mg/L	10以下	1.0未満											
	COD	mg/L	10以下	5.8											
	BOD	mg/L	10以下	0.5未満											
	大腸菌群数	個/ml	3,000以下	1.0未満											
年1回検査項目	採取年月日			ー											
	結果の得られた月日			ー											
	異常の有無			ー											
	項目	単位	基準値												
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと 0.0005未満	ー											
	総水銀化合物	mg/L	0.005以下	ー											
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	ー											
	鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	ー											
	有機リン化合物	mg/L	1以下	ー											
	六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	ー											
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	ー											
	シアン及びその化合物	mg/L	1以下	ー											
	PCB	mg/L	0.003以下	ー											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	ー											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	ー											
	ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	ー											
	四塩化炭素	mg/L	0.02以下	ー											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	ー											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	ー											
	シス-1,2- ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	ー											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	ー											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	ー											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	ー											
	チウラム	mg/L	0.06以下	ー											
	シマジン	mg/L	0.03以下	ー											
	チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	ー											
	ベンゼン	mg/L	0.1以下	ー											
	セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	ー											
	1,4ジオキサン	mg/L	10以下	ー											
	ホウ素及びその化合物	mg/L	50以下	ー											
	フッ素及びその化合物	mg/L	15以下	ー											
	アンモニア性窒素	mg/L	アンモニア×0.4+亜硝酸+硝酸が200以下	ー											
	亜硝酸性窒素	mg/L		ー											
	硝酸性窒素	mg/L		ー											
	n－ヘキサン抽出物質含有量(鉱物油)	mg/L	5以下	ー											
	n－ヘキサン抽出物質含有量(動植物油)	mg/L	30以下	ー											
	フェノール含有量	mg/L	5以下	ー											
	銅含有量	mg/L	3以下	ー											
	亜鉛含有量	mg/L	2以下	ー											
	溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	ー											
	溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	ー											
	クロム含有量	mg/L	2以下	ー											
	窒素含有量	mg/L	120以下	ー											
	リン含有量	mg/L	16以下	ー											
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	ー											

○ 地下水（モニタリング井戸：上流）

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
年1回検査項目	採取年月日			ー											
	結果の得られた月日			ー											
	異常の有無			ー											
	項目	単位	基準値												
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと 0.0005未満	ー											
	総水銀化合物	mg/L	0.0005以下	ー											
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ー											
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ー											
	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	ー											
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ー											
	シアン及びその化合物	mg/L	検出されないこと	ー											
	PCB	mg/L	検出されないこと	ー											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ー											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ー											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ー											
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ー											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	ー											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	ー											
	1,2- ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ー											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	ー											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	ー											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	ー											
	チウラム	mg/L	0.006以下	ー											
	シマジン	mg/L	0.003以下	ー											
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	ー											
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ー											
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ー											
	1,4ジオキサン	mg/L	0.05以下	ー											
	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	ー											
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ー											
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	ー											
	硝酸性窒素	mg/L	硝酸+亜硝酸が10以下	ー											
	亜硝酸性窒素	mg/L		ー											
	アンモニア性窒素	mg/L	ー	ー											
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	ー											

○ 地下水（モニタリング井戸：下流）

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
毎月検査項目	異常の有無			無											
	項目	単位	基準値												
	電気伝導率（月平均値）	ms/m	ー	2											
年1回検査項目	採取年月日			ー											
	結果の得られた月日			ー											
	異常の有無			ー											
	項目	単位	基準値												
	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと 0.0005未満	ー											
	総水銀化合物	mg/L	0.0005以下	ー											
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	ー											
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	ー											
	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	ー											
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	ー											
	シアン及びその化合物	mg/L	検出されないこと	ー											
	PCB	mg/L	検出されないこと	ー											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ー											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	ー											
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	ー											
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	ー											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	ー											
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	ー											
	1,2- ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	ー											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	ー											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	ー											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	ー											
	チウラム	mg/L	0.006以下	ー											
	シマジン	mg/L	0.003以下	ー											
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	ー											
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	ー											
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	ー											
	1,4ジオキサン	mg/L	0.05以下	ー											
	クロロエチレン	mg/L	0.002以下	ー											
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	ー											
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	ー											
	硝酸性窒素	mg/L	硝酸+亜硝酸が10以下	ー											
	亜硝酸性窒素	mg/L		ー											
	アンモニア性窒素	mg/L	ー	ー											
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	ー											